

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к порядку проведения мониторинга доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №2 муниципального образования город Новороссийск (далее - МАОУ Гимназия №2) (5.1.3)

Место нахождения (адрес): 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Суворовская, 40

Форма собственности объекта: Муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №2 муниципального образования город Новороссийск (далее МАОУ - Гимназия №2), Директор Кольцук Елена Владимировна, тел: (8617) 71-46-08; 71-70-97 ИНН: 2315078156 ОГРН: 10323090983069

Количество этажей здания 4, этаж расположения объекта 1-4.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,5 см	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016

¹ Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

1	2	3	4	5
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Имеется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	Имеется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	наличие	Имеется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие	Имеется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 Примечание: рекомендуем обновить контрастную маркировку ступеней.
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Имеется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5 %)	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Соответствует	п.5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Имеется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2015
Автостоянка:			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)		п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресло коляске размером 6,0 x 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)		п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м		п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
Обозначение выделенного машино-места:				
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
уклон	К	не более 10 %		п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см		п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие	Имеется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
продольный уклон пути движения	К	не более 5 %	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Открытая лестница:			Отсутствует	Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий открытую лестницу:			Отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 Не требуется
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5 %)		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:			Отсутствует	Не требуется
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:			Отсутствует	Не требуется
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
поручни на высоте	О, С	90 см		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 Не требуется
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5 %)		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:			Отсутствует	Не требуется
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 Не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м	Отсутствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 Не требуется
Поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользкая	К, О, С	наличие	Имеется	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Не соответствует*	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 Примечание: согласована минимальная потребность.
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 Не требуется
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Отсутствует	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016 Не требуется
Дверь входная внутренняя:			Отсутствует	Не требуется
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-4				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	С	не более 10 см	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Имеется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствует*	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 Требуется Примечание: имеется поручень с одной стороны Примечание: невозможно оборудовать поручень, т.к. нарушаются требования пожарной безопасности (имеется письмо), согласована минимальная потребность.
Поручни на высоте	О, С	90 см	Не соответствует*	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 Примечание: имеется поручень с одной стороны Примечание: невозможно оборудовать поручень, т.к. нарушаются требования пожарной безопасности (имеется письмо), согласована минимальная потребность.
Дополнительные разделительные двусторонние поручни	О, С	наличие	Отсутствует	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
(при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)				Не требуется
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Имеется	п. 6.2.12 СП 59.13330.2016
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Имеется	п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Не требуется Примечание: приобретен гусеничный подъемник (ступенькоход), согласована минимальная потребность.
высота одного подъема	К, О	не более 0,45 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5 %)		п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон при перепаде высот 20 см и менее	К, О	не более 1/10 (10 %)		п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м	К, О	наличие	Имеется	п. 5.1.14, 6.2.13 СП 59.13330.2016 Примечание: приобретен гусеничный подъемник (ступенькоход), согласована минимальная потребность.
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Не соответствует*	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 Примечание: согласована

1	2	3	4	5
				минимальная потребность.
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Имеется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	Не требуется
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м		п. 6.2.14. СП 59.13330.2016
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.13. СП 59.13330.2016
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие		п. 6.2.16 СП 59.13330.2016
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж <u>1-4</u>				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			Отсутствует	Не требуется
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места		п. 8.1.3 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования:				
при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов, в том числе:	К, О, С, Г	не менее 5 %		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75 % (но не менее		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 8.1.2 СП 59.13330.2016 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

1	2	3	4	5
		одного места)		
Предприятия торговли			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м		п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Предприятия питания			Столовая	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1	Соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5 %		п. 7.1.1 СП 59.13330.2016
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Туалет в номере (на этаже):				
габариты кабины уборной (ширина / глубина)	К	1,65 м / 2,2 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
ширина дверного проема	К	не менее 0,9 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Обслуживание в кабинете:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж <u>1</u>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Имеется	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина / глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Имеется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Имеется	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
2.6. Средства информации – этаж <u>1-4</u>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Имеется	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Имеется	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствует	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016 Не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г

Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+*	+	+	#
Пути движения	+*	+*	+*	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Рекомендуем обновить контрастную окраску проступей краевых ступеней.
Вход	Оборудовать дверь входную наружную ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. Примечание: согласована минимальная потребность.
Пути движения	Оборудовать лестницу внутреннюю поручнями с двух сторон на высоте 90 см. Примечание: невозможно оборудовать поручень, т.к. нарушаются требования пожарной безопасности (имеется письмо), согласована минимальная потребность. Оборудовать дверь входную внутреннюю (в зону оказания услуги) шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. Примечание: согласована минимальная потребность.
Зона оказания услуги	Соответствует, не требует приспособления.
Санитарно-гигиеническое помещение	Соответствует, не требует приспособления.
Средства информации	Соответствует, не требует приспособления.

«13» апреля 2021 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 1 категории

Должность лица, составившего Паспорт


подпись

А.А. Белов
Ф.И.О.